Vysvetlenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Názov zákazky:

Realizácia stavby „Výmena okien na objekte šatní THO a objekte skladu KTaIT PF UKF v Nitre“

Otázka č. 1:

Chcem sa dotazovať na murárske vysprávky z exteriéru aj interiéru, podľa výpisu prvkov a požiadavky na montáž okien sú v popise spomínané všetky vysprávky okien a maľby okien z interiérovej strany, ale v rozpočte nie sú spomínané položky uvedené.

Poprosím o informáciu či sa bude výmena okien realizovať bez murárskych vysprávok.

Odpoveď na otázku č.1:

Výmena okien skladu KTaIT sa bude realizovať aj s murárskymi vysprávkami tak, ako je to v uvedené v popise. Cenu je potrebné zahrnúť do rozpočtu položiek okien.

Pri výmene okien šatní THO sú vysprávky exteriérové aj interiérové uvedené vo výkaze výmer ako položky č.1 a č. 2.