UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Ing. Alojzia Kováčová, PhD.
kvestor

Všetkým záujemcom

Nitra 10.03.2015
Číslo: OOB-2015-483/6508-2:191008

VEC
Vysvetlenie súťažných pokladov

Na základe žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke „Zateplenie obvodových stien a strechy spojené s výmenou okien na budovách „A“ a „B“ Katedry botaniky a genetiky a Katedry zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre“ podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:
„Prosíme vysvetlenie, prípadne opravu Výkazu výmer - na budove "A": Odd. 764 - Konštrukcie stolárske.
- počet okien na výmenu vo výkaze výmer nie je totožný s počtom okien na výkresovej dokumentácií.“

Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1:
Podľa označenia v pôdorysoch sú okná na výmenu označené značkou No1:
- okná na výmenu 1.NP - 19 ks, bezpečnostné sklá a uzamykateľné kľučky - dodatočná požiadavka pre bezpečnosť zo strany univerzity
- okná na výmenu 2.NP- 20 ks,
- okná na výmenu 3.NP - 21ks.

Počet okien vo výkaze výmer je správny. Okná na severozápadnej strane budovy sú vymenené.

Otázka č. 2:
„Sú položky KZS rôznych hrúbok vrátane omietky silikátovej hr.2 mm?“
Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.2:
Áno, položky KZS sú vrátane omietky, je to uvedené v sprievodnej správe, ktorá sa nachádza v časti PD A,B súťažných podkladov k uvedenej zákazke.

Otázka č. 3:
„Výkazy výmer elektroinštalácie stavebných objektov SO 01 – Budova A a SO 02 Budova B nie sú v súlade s výkazmi výmer v PD. Výkazy výmer stavebných objektov SO 01 a SO 02 v PD obsahujú aj zemné práce.“
Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.3:
Je potrebné nacenenie položiek tak, ako je uvedené vo výkaze výmer elektroinštalácie stavebných objektov SO 01 Budova A a SO 02 Budova B.

S pozdravom

Vybavuje: Ing. Zita Tomanová, UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Telefón: +421 37 64 08 060
Fax: +421 37 64 08 058
E-mail: ztomanova@ukf.sk